

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 68, тел. 8(3912) 11-45-91 sekretar@mchskrsk.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Краснотуранскому району и Идринскому районам

662660, с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, дом 31, тел. 8(39134) 21-4-35, 662660, с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, дом 31, тел. 8(39134) 21-4-35 (pc53gpn@mchskrsk.ru)

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 57/1/1-1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«НИКОЛАЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Краснотуранскому и Идринскому районам старшего лейтенанта внутренней службы Седикова А.С. от 03.11.2020 № 57, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12.11.2020 по 09.12.2020, государственным инспектором Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору Дзюлда А.А. в присутствии директора МБОУ «Николаевская основная общеобразовательная школа» Коченок С.И. проведена плановая проверка МБОУ «Николаевская основная общеобразовательная школа» по адресу: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Николаевка, ул. Молодежная, 23.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

МБОУ «Николаевская основная общеобразовательная школа»:
с. Николаевка, ул. Молодежная, 53

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Объекты расположенные в здании МБОУ «Николаевская ООШ» расположенного по адресу Красноярский край, Краснотуранский район, с. Николаевка, ул. Молодежная, 53, имеют различные классы функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими кон-	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам проти-	01.11.2021г.

<p>струкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (Объекты Ф4.1 и Ф1.1)</p>	<p>вожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p>	
--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор
Краснотуранского и Идринского районов
по пожарному надзору Дзюлда А.А.

(должность, Ф.И.О. государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«09» декабря 2020 г.

Копия предписания вручена:



(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

« » 2020 г.